

कार्यालय **मुख्य** **अग्निशमन** **अधिकारी** **चन्दौली**
 पत्रांक: टूम्ह ०४७७ / नवीनी / ३७८८ / स्कूल / १०१
 सेवा में,
 प्रबंधक / प्रधानाचार्य
 बृजनन्दिनी कॉन्वेन्ट स्कूल
 सकलपुर, जनपद-चन्दौली।
 विषय:- शैक्षिक भवन हेतु अग्निशमन सुरक्षा संबंधी प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
 संदर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांकित 18-02-2019
 उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बंध में प्रस्तावित विद्यालय भवन बृजनन्दिनी कॉन्वेन्ट स्कूल, सकलपुर, संजनपद-चन्दौली का अग्निशमन अधिकारी, चन्दौली, द्वारा निरीक्षण करवाया गया जिनकी आख्या निम्नवत् हैं—
भवन का संरचना:-
 1—कूल भूखण्ड एरिया 9308 वर्गमीटर
 2—प्रस्तावित भवन के भूतल का कवर्ड एरिया—812 वर्ग मीटर, प्रथमतल—812 वर्ग मीटर, द्वितीय तल—812 वर्ग मीटर, तृतीय तल—मीटर
 3—भवन की ऊँचाई—14 मीटर हैं।
भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी— प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की शैक्षणिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

- 1—पहुँच मार्ग—भवन के सामने 06 मीटर रोड की चौड़ाई है।
 2—निकास मार्ग—भवन में मानक के अनुसार 1.5 मीटर की दो सीढ़ी प्राविधानित हैं।
 3—सेटबैंक—
 अ— अग्र भाग—09 मीटर
 ब— पृष्ठ भाग—6 मीटर
 स— पार्श्व भाग प्रथम—06 मीटर
 द— पार्श्व भाग द्वितीय—06 मीटर

उपरोक्त सेट बैंक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे तथा सेटबैंक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य महोगा।

अग्निसुरक्षा व्यवस्था:-— नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया—2005 के अनुसार निर्माकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य 1—प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूइर):— भवन में 1990:1992 के अनुसार व आई०एस० कोड 15683 प्राथमिक अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जायेगी। 2—सैण्ड बकेट मय स्टैण्ड हैं।
 2—होजरील:— प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर एन०बी०सी०२००५ के अनुरूप होजरील व्यवस्था की जायेगी।
 3—टेरीस टैंक:— प्रस्तावित भवन के टेरेस पर 10000 लीटर क्षमता का वाटर टैंक स्थापित किया गया है।
 4—टैरिस पम्प— टैरिस टैंक के पास 450 एल०पी०एम० क्षमता का टैरेस पम्प स्थापित किया जायेगा।
 5— विद्यालय भवन में फायर एलार्म सिस्टम स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती आवेदक पर शैक्षणिक भवन में अग्निसुरक्षा संबंधी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 चन्दौली

प्रतिलिपि अग्निशमन अधिकारी चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विराज प्रसाद अग्रहरी
 Biraju Prasad Agrahari
 Manager
 Brijnandani Convent School
 Chahaniya-Chandauli (U.P.)