

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कार्यालय सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
चन्दौली

पत्रांक- 50/ H B C / 2019-2020

दिनांक- 18.07.20

सेवा में,

प्रबन्धक
बृजनन्दी शन्वे-टल्कूष,
चहानिया-चन्दौली।


विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड (भूकम्परोधी) चेकलिस्ट प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक- 05/07/2019

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	शून्य
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्ग मी0) है?	-
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approch Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ

बिरजू प्रसाद अग्रहान
Biraju Prasad Agrahani
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)

10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रेक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ढंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्षों के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	शुद्ध रूप हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मीमी० ट्रेड 300 मीमी० तथा राइजर 150 मीमी० है?	अपेक्षित
19	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	कमिश्नर विभाग द्वारा परिष्कारित
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइसेज (First and Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	नहीं है
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	अपेक्षित
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ


 - अग्रवाल अग्रहारी
 निदेशक, चण्डीवाली
 चण्डीवाली

बिरजू प्रसाद अग्रहारी
 Biraju Prasad Agrahari
 Manager
 Brijnandani Convent School
 Chahaniya-Chandauli (U.P.)