

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 573/Camp-NBC/2026

Dated – 05-09-2026


It is certified that the existing building **GOLDEN INDIA PUBLIC SCHOOL, NAROTTAMPUR DAFI, DISTRICT-VARANASI** is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	G+2	-	-	-	-	-

The building is owned/ occupied by **GOLDEN INDIA PUBLIC SCHOOL, NAROTTAMPUR DAFI, DISTRICT-VARANASI** have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **PUBLIC WORK DEPARTMENT** on **05-09-2026** in the presence of **MANAGER, GOLDEN INDIA PUBLIC SCHOOL, NAROTTAMPUR DAFI, DISTRICT-VARANASI** and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from **05-09-2026** for a period of **Three** years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. The building will be repaired every year by the School manager.

Issued on **05-09-2026** at **VARANASI** by

Signature with Seal : 

Name : **प्राचीय खण्ड लो० नि० वि०**

Designation : **वाराणसी**

To,

MANAGER,
GOLDEN INDIA PUBLIC SCHOOL,
NAROTTAMPUR DAFI, DISTRICT-VARANASI

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी**

पत्रांक
सेवा में,

दिनांक—

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड(N.B.C) प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 28.02.2022
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि "गोल्डेन इण्डिया पब्लिक स्कूल, नरोत्तमपुर (कलौ) डाफी, लंका, वाराणसी" भवन से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर स्कूल भवन का स्थलीय निरीक्षण/जॉच अवर अभियंता द्वारा किया गया। उक्त स्कूल भवन "नेशनल बिल्डिंग कोड-2005" के सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित प्रतीत होता है (चेक लिस्ट संलग्न)।

संलग्नक:- चेकलिस्ट मूल में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
वाराणसी

पत्रांक

114/ *विनोद चतुर्वेदी* *लंका वी0 स्कूल डाफी/22*

दिनांक 15/3/22

प्रतिलिपि डॉ0 विनोद चतुर्वेदी, प्रबन्धक-गोल्डेन पब्लिक स्कूल, नरोत्तमपुर (कलौ) डाफी, लंका, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
वाराणसी

15/03/2022

VINOD CHATURVEDI ✓

Digitally signed by VINOD
CHATURVEDI
DN: cn=VINOD CHATURVEDI,
o=Golden India Public School,
ou=Director,
email=vinodchaturvedi0@gmail.c
om, c=IN
Date: 2026.09.25 02:01:57 +05'30'

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) प्राथमिक विद्यालय (नर्सरी से कक्षा-5):-

गोल्डेन हाइवा पब्लिक स्कूल नरोत्तमपुर (कक्षा) डाफो, अंका बाराणसी

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आरक्ष्य
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सशम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3.	क्या भवन एक मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?	66981 वर्गमी०
5.	क्या भवन के चारों तरफ 0.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6.	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है? भवन के सोड़ बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में स्थानावलीन सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारों ईंट वा पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में लीक है?	नहीं
12.	क्या कोलों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1.500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा गड्ढा 150 मिमी० है?	हाँ


अवर अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०
बाराणसी

19.	क्या भवन के कक्षों से जान की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
20.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	—
21.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा गहरीला रसायन रखा जाता है?	—
22.	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? छत में ज्वलनशील फाल्स सीलिंग तथा दीवारों पर बुडेन पैन्लिंग तो नहीं है?	—
23.	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के आतिरेक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
25.	क्या राक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	—
<u>विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट</u>		
26.	क्या भवन से विद्युत की लो-वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है?	
27.	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मीटर है?	
28.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	
<u>अग्नि सुरक्षा संबंधी चेक लिस्ट</u>		
29.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	
30.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	
31.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	
32.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	

अवर अभिनिर्देश

अवर अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लॉ०नि०वि०
वाराणसी


Architect PWD

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
 सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट
 ग्रीडैन हाइड्रा पब्लिक स्कूल नरोन्गपुर (कला) जाफा लेरा वाराणसी

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	66981 वर्ग फीट
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षा की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ढंढे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम गति ऊँचाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी० है?	हाँ

अवर अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लोन्गोर्वा
 वाराणसी

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	नहीं
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	नहीं
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	—
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	—
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	—
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) स्थापित है?	—

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०दि०
वाराणसी